

Dichtheitskontrolle:

FCKW, H-FCKW:
EG-VO 1005/2009
gültig seit 1.1.2010
Chem Ozon Schicht V
gültig seit 1.12.2006

FKW, H-FKW:
EG-VO 842/2006
gültig seit 4.7.2006
ChemKlimaSchutzV
gültig seit 1.8.2008



Dichtheitskontrolle:

Weitere Fundstellen:

DIN EN 378 (2008)VDMA
Einheitsblatt 24243

EG-VO 1516/2007
gültig seit Januar 2008

ChemKlimaSchutzV
gültig seit 1.8.2008



Wichtige Informationen für Betreiber von Kälte- und Klimaanlage

- Laut Gesetzgeber ist die Pflicht zur Dichtheitskontrolle in den umstehenden Verordnungen zur Dichtheitskontrolle festgelegt
 - Die Durchführung muss durch sachkundiges und zertifiziertes Personal erfolgen

Diesen qualifizierten Service und Beratung bietet Ihr Innungsfachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik

Damit erlangen Sie als Betreiber von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen

- erhöhte Rechtssicherheit
- verbesserten Umweltschutz
- gesteigerte Energieeffizienz

Der Kälteanlagenbauer

- ist zertifiziert nach **Kategorie I** Chemikalienklimaschutzverordnung
 - erfüllt alle europäischen und nationalen Voraussetzungen zur Prüfung, Wartung und Instandhaltung Ihrer Kälte- und Klimaanlage

Dieser Service schützt Sie vor empfindlichen Strafen nach Chemikalienrecht.

R 22-Ausstieg/-Verbot:

R 22 in Neuanlagen (Deutschland)
Chem Ozon Schicht V
gültig seit 1.12.2006

**Verbot Verwendung von
Frischware R22 zur Wartung:**
EG-VO 1005/2009
gültig ab 1.1.2010

**Verbot Verwendung von
R 22 zur Wartung:**
EG-VO 1005/2009
gültig ab 1.1.2015



Zertifizierung:

Zertifizierung von Unternehmen und Personen in Bezug auf bestimmte fluorierte Treibhausgase enthaltende ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlage und Wärmepumpen, gemäß EG-VO 842/2006

**Bestätigung nach
Kategorie I bis IV**
gültig seit Mitte 2008

ChemKlimaSchutzV
gültig seit 1.8.2008




BUNDESINNUNGSVERBAND
DES DEUTSCHEN
KÄLTEANLAGENBAUER
HANDWERKS

www.biv-kaelte.de

Kennzeichnungspflicht:

Zusätzliche Kennzeichnung
für Anlagen mit im Kyoto-Protokoll-
erfassten Treibhausgasen:

EG-VO 1494/2007
gültig seit 1.4.2008



Anlagenprotokoll/Logbuch:

**Pflicht des Anlagenbetreibers:
ab 3 kg FCKW und H-FCKW:**
Chem Ozon Schicht V
gültig seit 1.1.2006

ab 3 kg FKW und H-FKW:
EG-VO 842/2006
gültig seit 1.7.2006

